

URKUNDE

WHG 052/00

DMT

Demminer Maschinenbau Technik GmbH

Woldeforster Straße 5

17109 Demmin

ist

FACHBETRIEB

nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Aufgrund der erfolgreich durchgeführten Überprüfung wird der Überwachungsvertrag vom 18.07.2000 verlängert, der für folgende Tätigkeiten gilt:

Tätigkeiten	Anlagenart	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3
a) Herstellen		TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02			TÜ 02	
b) Errichten		TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02			TÜ 02	
c) Instandhalten ¹		TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02	TÜ 02			TÜ 02	
d) Instandhalten von Leckschutzsystemen ²										
e) Reinigen										
f) Einbauen von Leckschutzsystemen										
g) Innenbeschichten von Tanks										
h) Errichten und Instandhalten von Dichtflächen										
i) Beschichten und Instandhalten von Auffangräumen										
j) Einbauen, Instandhalten und Dichtheitsprüfung von Leichtflüssigkeitsabscheidern										

Erläuterungen der Anlagenart:

1. Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
 - 1.1 Wassergefährdender Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C < 100 °C
 - 1.2 Wassergefährdender entzündlicher Flüssigkeiten
 - 1.3 Wassergefährdender nicht entzündlicher Flüssigkeiten
2. Anlagen zum Herstellen und Behandeln
 - 2.1 Wassergefährdender entzündlicher Flüssigkeiten
 - 2.2 Wassergefährdender nicht entzündlicher Flüssigkeiten
 - 2.3 Wassergefährdender fester und pastöser Stoffe
3. Anlagen zum Verwenden
 - 3.1 Wassergefährdender entzündlicher Flüssigkeiten
 - 3.2 Wassergefährdender nicht entzündlicher Flüssigkeiten.
 - 3.3 Wassergefährdender fester und pastöser Stoffe

Bemerkungen:

- Nur die angekreuzten Kombinationen sind Gegenstand der Überwachung.
- Die Tätigkeiten a) und b) schließen das Einbauen von Leckschutzsystemen und das Innenbeschichten von Tanks nicht ein.
- „Entzündliche Flüssigkeiten“ steht für „hochentzündlich“, „leichtentzündlich“ und „entzündlich“ nach GefStV und BetrSichV
- Definition „Dichtflächen“ TRWS 786; Ableitflächen, Auffangräume, Tiefpunkte

Einschränkungen: keine

TÜ – Service
Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Cicerostraße 22
10709 Berlin



Dipl.-Ing. (FH) Anja Hering
TÜO / Sachverständige

Berlin, 18.07.2010

Gültig bis: 18.07.

2010	2011	2012	2013	2014	2015
------	------	------	------	------	------

¹ Instandhalten = Revision, Wartung und Instandsetzung

² Leckschutzsystem = Innenhülle + Leckanzeigergerät (LAG)